

榆林高新污水处理有限公司 提升泵站部分设施设备维修改造项目 竞争性谈判公告

根据榆林高新污水处理有限公司实际需要，按照相关采购程序，组织进行榆林高新污水处理有限公司提升泵站部分设施设备维修改造项目竞争性谈判，欢迎符合资格条件的、有能力的投标人参加。具体内容如下：

一、项目概况

1. 项目编号：SW202505046
2. 项目名称：提升泵站部分设施设备维修改造项目
3. 资金来源：自筹
4. 项目内容：提升泵站部分设施设备维修改造项目（见谈判内容附表），含人工、安装、吊装、材料运输、拆除、废料倾倒、安全措施、税费等一切费用，公司负责监督管理。
5. 服务地址：榆林高新污水处理有限公司提升泵站，榆林高新区裕华路与北星路交叉口。

二、谈判内容

本次榆林高新污水处理有限公司提升泵站部分设施设备维修改造项目，具体明细详见下表：

一、更换提升泵、耦合器、导轨及管道					
编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	旧管道拆除	DN500	m	8	碳钢管道，有限空间内动火切割作业。



2	旧管道拆除	DN300	m	64	原有 4 台提升泵的 4 根出水主碳钢管道拆除, 共计 64 米, 从污水池底至地面高度为 18 米, 含高处、有限空间及动火切割作业。
3	拆除碳钢弯管	DN100	m	18	原有 1#、2#、3#提升泵的 3 根出水备用碳钢管道拆除, 共计 18 米, 含高处、有限空间及动火切割作业。
4	拆除提升泵导轨	10 mm*5 mm	m	20	拆除原有 4 台提升泵的导轨, 需进入 8m 深污水池内, 为有限空间及动火作业。
5	304 不锈钢管	DN300 壁厚 6mm (单根竖向 6m, 共 4 根)	m	24	污水池内, 4 台提升泵出口至污水池口处 (负一层地面), 安装 304 不锈钢出水管道, 为有限空间作业。
6	304 不锈钢焊接法兰	DN300	片	4	污水池内作业, 含有限空间、高出作业、动火作业。
7	304 不锈钢橡胶软连接	DN300	套	3	
8	PE 钢丝网骨架管	DN300	米	78	4 台提升泵的出水管道, 从负一层 (离地面 10m 高度) 接至院内检查井内, 共计 78m, 含高处作业。
9	PE 钢丝网骨架管	DN100	米	30	备用管道, 从负一层接至地面, 含高处作业。
10	电熔弯头	DN300	个	12	
11	电熔法兰	DN300	套	4	
12	电熔直接	DN300	个	12	
13	电熔直接	DN100	个	5	
14	M16 钢制配套螺栓	304 不锈钢 M16	套	72	
15	M18 钢制配套螺栓	304 不锈钢 M18	套	20	
16	管道固定角钢支架	304 不锈钢	副	30	含高处、有限空间作业。
17	304 不锈钢变径头	DN200-DN300	个	4	
18	304 不锈钢法兰片	DN200	片	4	



19	提升泵	30KW, 不锈钢, 250m³/h, 扬程 22 米, 口径 200; 含 不锈钢导轨及耦 合器	套	3	原有的 4 台提升泵更换其中 3 台, 含水泵配套耦合器、 加工 304 不锈钢 10#导轨(泵 体) 及水泵安装。
20	不锈钢 Φ 12mm 提升钢 丝绳	Φ 12mm	m	40	
21	不锈钢钢丝 绳卡子	Φ 14mm	个	40	

二、更换启闭机

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	拆除手摇螺 杆启闭机	50KN	套	2	东环路污水管线进入提升泵 站污水池内的两台启闭机年 久失修, 需拆除更换启闭机, 含动火作业。
2	更换启闭机 丝杆		根	1	
3	更换手摇不 锈钢螺杆启 闭机	50KN	套	2	

三、更换、维修电动葫芦

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	拆除电葫芦 提升设备 (2 套)	2T	项	1	提升泵站三台电动葫芦, 更 换 2 台, 维修保养 1 台。含: 更换电源线, 接线盒密封处 理, 导轨除锈防腐处理, 以 及调试等。
2	加装无线遥 控设备		套	1	
3	维修保养 1# 电动葫芦, 更换钢丝绳	35m 钢丝绳	项	1	
4	更换电动葫 芦	3T	套	2	
5	除锈防腐	三套导轨 (24m*0.6m) 及 1 台电动葫芦除锈 防腐	项	1	

四、楼梯更换、加固、防腐

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	拆除铁制楼 梯	长 6 米*宽 0.7 米	m	6	地面至负一层 10m 高度, 安 装的碳钢折叠楼梯年久失



2	碳钢楼梯加工	长6米*宽0.7米	m	6	修, 存在安全隐患, 需将部分现有楼梯拆除重新焊接制作, 并加固其他部分, 含除锈防腐, 钢材甲方自备。含高处作业、动火作业。
3	其他楼梯段加固	其他原有29m楼梯支架加固	项	1	
4	楼梯涂刷防腐漆	长35米*宽0.7米	m	35	

五、更换车间门

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	拆除旧门	高2.1米*宽0.85米	套	2	
2	拆除旧门	高2.4米*宽2.2米	套	2	
3	安装不锈钢门	高2.1米*宽1米*厚0.05米(不锈钢铁皮厚1mm)	套	2	
4	安装不锈钢门	高2.4米*宽2.2米*厚0.05米(不锈钢铁皮厚1mm)	套	2	

六、检查井维修

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	旧检查井拆除	砖砌检查井	个	2	4台提升泵将污水从污水池提升至提升泵站院内2个污水检查井内(通往污水厂), 检查井原为砖砌检查井, 年久失修, 需更换为混凝土检查井。含井盖、防坠网。
2	管沟和检查井开挖土方	长6米*宽4米*5	m ³	120	
3	管沟回填土方		m ³	63.2	
4	土方外运		车	2	
5	新做钢筋混凝土检查井	1.5*1.5*5(壁厚20厘米)	座	2	

七、其他零星维修改造

编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	负一楼旧线路及控制箱拆除及改造	/	项	1	线槽自备
2	负一楼加装自来水水管	DN50PE管	米	15	含制作及安装, 材料自备
3	车间壁挂炉房顶加固	顶部扣板裂口	项	1	



4	卫生间改造		项	1	更换3个蹲便器、卫生间隔档，上下水管路。
八、安全措施费					
编号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	安全措施费项目		项	1	污水池内含有氨气、硫化氢等有毒气体，且部分工作需在凌晨3点至7点污水流量较小期间实施，有极高的安全隐患，需乙方配备专职监护、通风送风设施、防护服、氧气罩及气体检测仪等。
2	施工脚手架搭设		项	1	钢管架，安全绳等

三、报名资格要求

（一）投标人资格要求

1. 投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照原件或复印件，且能满足本项目所需所有服务的资质和能力的单位。

2. 投标人应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

3. 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

（二）投标报名需提交的报名资料，包括以下证件和一套加



盖单位公章的复印件：

1. 法定代表人直接参加投标的，提供法定代表人身份证原件及复印件；法定代表人授权代表参加投标的，提供投标人法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件加盖公章）。

2. 投标人企业营业执照副本原件或加盖公章的复印件。

3. 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，提供查询结果网页截图并加盖公章。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）资格审查方式：资格后审，投标人应满足谈判公告的要求，并且不属于国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的投标人。

四、竞争性谈判报名及谈判时间

1. 报名时间：2025年5月26日至2025年5月28日。

2. 谈判时间：报名日期截止后1-7个工作日内

3. 报名及谈判地点：榆林高新污水处理有限公司

五、招标人及联系方式

榆林高新污水处理有限公司，联系人：高先生，联系方式：
0912-6661275。

招 标 人：榆林高新污水处理有限公司

2025年5月26日

